



Zn. Spr.: SA.270.2.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego Nadleśnictwa Supraśl wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwrócono się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: Proszę o udostępnienie projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następującą zmianę do specyfikacji warunków zamówienia poprzez dodanie do załącznika nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznika 3.19 - część konstrukcyjna. Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie nr 2: Bardzo prosimy o potwierdzenie, iż razem z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy według załącznika nr 2- tylko i wyłącznie z branży elektrycznej

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuję, że wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy według załącznika nr 2, kolejno uzupełniając wszystkie sześć zakładek w Excelu z poszczególnych branż.

Pytanie nr 3: Czy wydane jest pozwolenie na rozbudowę budynku wraz z całym zagospodarowaniem?

Odpowiedź nr 3: Tak, Nadleśnictwo posiada uprawomocnione pozwolenia na rozbudowę budynku oraz oddzielne na wykonanie zagospodarowania.

Pytanie nr 4: Czy dokumentacja projektowa była uzgadniana z rzeczoznawcą do spraw ppoż. (budynek i teren zagospodarowania)?

Odpowiedź nr 4: Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku biurowego Nadleśnictwa Supraśl była uzgadniana z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

Pytanie nr 5: Czy projekt był uzgadniany z wodociągami miejskimi?

Odpowiedź nr 5: Nie.

Pytanie nr 6: Brak szczegółowych rysunków balustrad potrzebnych do wyceny. Proszę dołączyć brakującą dokumentację.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający przewiduje wykonanie standardowych balustrad. Szczegóły balustrad powinny być wskazane w projekcie warsztatowym przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7: Jaka jest moc istniejąca przyłącza elektrycznego w kW? Czy istniejąca moc elektryczna będzie wystarczająca?

Odpowiedź nr 7: Istniejące przyłącze jest mocy 40kW. Projekt przewiduje nowe złącze kablowe o docelowej mocy 90 kW.

Pytanie nr 8: Jakie parametry techniczne ma posiadać platforma dla niepełnosprawnych?

Odpowiedź nr 8: Platforma dla niepełnosprawnych ma spełniać swoje podstawowe funkcje. W opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego w rozdziale VII, pkt. 7. znajdują się podstawowe dane dotyczące platformy.

Pytanie nr 9: Czy obiekt leży w strefie konserwatorskiej? Czy dokumentacja była uzgadniana z konserwatorem zabytków?

Odpowiedź nr 9: Przedmiot inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, wobec czego dokumentacja nie była uzgadniana z konserwatorem zabytków.

Pytanie nr 10: Należy podać ilość płyt strunobetonowych wraz z załączeniem rysunków układu montażowego. W opisie tech. są inne płyty jak na przekroju, jakie płyty należy zastosować?

Odpowiedź nr 10: Wnioskowane dane zawarte są w załączanej części konstrukcyjnej.

Pytanie nr 11: Czy po rozbudowie budynku ciśnienie wody w instalacji z istniejącej studni głębinowej będzie wystarczalne?

Odpowiedź nr 11: Tak.

Pytanie nr 12: Jaki współczynnik przenikania ciepła przewidziano dla styropianu elewacyjnego gr.12cm?

Odpowiedź nr 12: Należy w taki sposób dobrać styropian, aby współczynnik przenikania ciepła wyniósł $UC(max) = 0,2 [W/(m^2 \cdot K)]$ dla całej przegrody.

Pytanie nr 13: Czy w budynku istnieje hydrant ppoż., jeśli nie ma, to czy należy taki hydrant wykonać?

Odpowiedź nr 13: W budynku nie znajduje się hydrant ppoż. Przewidziano do wykonania na podstawie niniejszego zamówienia hydrant zewnętrzny zgodnie z dokumentacją dotyczącą przyłącza hydrantowego.

Pytanie nr 14: Czy było wykonywane świadectwo energetyczne budynku jako załącznik do dokumentacji? Czy w/w dokument będzie wymagany przy oddawaniu budynku przez wykonawcę?


Odpowiedź nr 14: Świadectwo energetyczne nie było wykonywane. Decyzję co do konieczności uzyskania przez Wykonawcę świadectwa energetycznego pozostawia się Zamawiającemu na dalszym etapie.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przedłużył termin składania ofert. Jednocześnie Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert i związania z ofertą. Równocześnie zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00

Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:30

Termin związania ofertą: do 2021-06-12


NADLEŚNICZY
Nadlesnictwa Supraśl
Jarosław Karpiuk (2)